

Checkliste vor Benutzung eines Seilsystems:



Vor der Benutzung von Anschlagseinrichtungen des Typs C sind eine visuelle sowie eine funktionelle Prüfung durchzuführen.

Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Liegt ein **Benutzerhandbuch** vor?
 - Falls nicht muss dieses beim Hersteller angefragt und im jeweiligen Gebäude aufbewahrt werden
2. Es muss eine eindeutige **Kategorisierung** des Produkts vorliegen
 - Produktkennzeichnung, Systemkennzeichnung, ein Typenschild o.ä.
3. **Funktionsfähigkeit** der Anschlagseinrichtung prüfen
 - Systemanfang muss unbeschädigt und frei von Korrosion sein
4. Befestigung am **Untergrund** prüfen
 - Rütteltest durchführen
(Anschlagseinrichtung darf sich nicht bewegen)
5. Ist der **Gesamteindruck** überzeugend?
 - Bei Bedenken, Benutzung unbedingt vermeiden!
6. Zwischenhalter/**Seilführung** prüfen
 - Sind alle Befestigungen angezogen?
7. **Seil** auf Beschädigung prüfen
 - Evtl. Litzenbruch, Korrosion, etc.
8. Korrekte **Seilspannung**?
 - Meist direkt am Kraftabsorber mittels Indikator ablesbar
9. **Endbefestigung** prüfen
 - muss unbeschädigt und korrosionsfrei sein

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-mail: info@access-group.de www.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Freiburg i.Br HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946